

令和5年9月6日

お取引様各位

富士エンジニアリング株式会社

茨城県筑西市小栗 5776-1

TEL 0296-57-9977

FAX 0296-57-9862



ランプオプションについてのお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社製品のランプには、ウェット型ソレノイド用 DIN コネクタータイプのランプ及び、ドライ型ソレノイドの端子箱に取り付けるネオンランプの2種類があります。

ネオンランプの製造中止に伴い、弊社内においても LED ランプへ変更する過渡期をむかえております。

また、ドライ型ソレノイドの LED ランプ使用にあたって、電源 OFF 時に発生する逆起電力（電圧サージ）によるランプ切れが発生する可能性がある事が判明しました。

対策としてサージキラー（S）の併用で解消します。

ご理解の程、よろしくお願いいたします。

敬具

記

1. 対象機種：

- ① LVS※-※※※※-D※-TB-L → LVS※-※※※※-D※-TB-L-S
- ② LVS※-※※※※-A※D-TB-L → LVS※-※※※※-A※D-TB-L-S
- ③ LVS※-※※※※-A※-TB-L → LVS※-※※※※-A※-TB-L-S

注) ①（DCタイプ）については令和5年9月受注分より実施

②（交直変換タイプ）③（ACタイプ）については、ランプ在庫がなくなり次第実施

2. 本件に対するお問い合わせ

富士エンジニアリング株式会社 営業部まで

以上